様式第１号（第８条関係）

令和６年５月16日

入札参加者各位

合志市長　荒　木　義　行

回　答　書

下記工事に係る質問について、回答します。

担当課：水道局水道課

電話番号：096-248-1130

工事番号	水工第１号	公　告　日	令和６年４月８日
工　事　名	遠方監視制御装置更新工事		
質問１	機器更新及び機能増設に伴い、既存設備または取水・配水設備の停止が必要と思われます。仮設設備の設置及び新旧設備切り替えに伴う仮処置に伴う費用は図面及び内訳書に記載がない為、別途監督員と協議と考えてよろしいでしょうか?		
回答１	既存設備または取水・配水設備の停止時」は、手動での操作等による運転調整により、「仮設設備の設置及び新旧設備切り替えに伴う仮処置」は不要と考えております。もし必要となった場合については、別途協議となります。		