

合志市水道局

採取場所：上庄公民館

施 設 名：竹迫配水池系

番号	項 目	基準値	2023/4/24	2023/5/24	2023/6/12	2023/7/6	2024/1/10	2024/2/13	2024/3/19
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	—	—	0.004 未満	—	0.004 未満	—	0.004 未満
10	亜硝酸化合物イオン及び塩化アン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l	5.2	5.7	5.5	5.3	4.8	5.3	5.3
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l	—	—	0.11	—	0.11	—	0.12
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	0.1 未満	—	0.1 未満	—	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05 mg/l	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
16	ジシス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	—	—	—	—	0.004 未満	—	—
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/l	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
21	塩素酸	0.6 mg/l	—	—	0.08	—	0.11	—	0.07
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	0.003 未満
25	ジブクロメタノール	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—	0.01 未満
26	臭素酸	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	0.003 未満
29	ブクロメタノール	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満	—	0.003 未満
30	ブクロホルム	0.09 mg/l	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l	—	—	0.03 未満	—	0.03 未満	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l	—	—	—	—	20 未満	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
38	塩化物イオン	200 mg/l	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満
39	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l	—	—	83.0	—	88.0	—	82.0
40	蒸発残留物	500 mg/l	—	—	210	—	150	—	190
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
42	ジオキシン	0.00001mg/l	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
45	フェノール類	0.005 mg/l	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—
46	有機物(TOC)	3 mg/l	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	1.2
47	pH	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	残留塩素	mg/l	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	水温	℃	23.0	20.9	25.5	24.3	13.6	13.9	12.5

機械設備故障に伴い 8 月 1 2 月は稼働停止

合志市水道局

採取場所：出分区公民館

施 設 名：竹迫第2配水池系

番号	項 目	基準値	2023/4/24	2023/5/24	2023/6/12	2023/7/6	2023/8/24	2023/9/20	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/12	2024/1/10	2024/2/13	2024/3/13
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l	5.2	5.3	5.2	5.0	4.7	4.7	4.8	5.1	5.2	4.8	5.3	3.2
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l	—	—	0.12	—	—	0.13	—	—	—	0.12	—	0.17
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	0.1 未満	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
16	ジシス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
21	塩素酸	0.6 mg/l	—	—	0.09	—	—	0.1	—	—	—	0.06	—	0.07
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
25	ジブromジクロロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
26	臭素酸	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
30	ブromホルム	0.09 mg/l	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 未満	—	—
37	マグネシウム及びその化合物	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
38	塩化物イオン	200 mg/l	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満
39	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l	—	—	82.0	—	—	81.0	—	—	—	92.0	—	67.0
40	蒸発残留物	500 mg/l	—	—	190	—	—	190	—	—	—	170	—	190
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
42	ジェオキシシ	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
45	フェノール類	0.005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—
46	有機物(TOC)	3 mg/l	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.5	0.7
47	pH	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.0	7.4	7.3	7.4
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
	水温	℃	19.3	22.4	23.1	23.0	25.4	23.6	23.1	20.2	17.0	15.8	16.0	16.9

合志市水道局

採取場所：テクノ中央公園

施 設 名：日向第2配水池系

番号	項 目	基準値	2023/4/24	2023/5/24	2023/6/12	2023/7/6	2023/8/24	2023/9/20	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/12	2024/1/10	2024/2/13	2024/3/13
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	—	0.001	—	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l	3.3	3.4	3.4	3.4	3.1	2.8	2.9	2.8	2.9	2.9	3.0	5.6
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l	—	—	0.12	—	—	0.14	—	—	—	0.14	—	0.13
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	0.16	—	—	0.27	—	—	—	0.26	—	0.24
14	四塩化炭素	0.002 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
16	ジシス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
21	塩素酸	0.6 mg/l	—	—	0.08	—	—	0.1	—	—	—	0.07	—	0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
26	臭素酸	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
30	ブromホルム	0.09 mg/l	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 未満	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
38	塩化物イオン	200 mg/l	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満
39	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l	—	—	70.0	—	—	66.0	—	—	—	74.0	—	84.0
40	蒸発残留物	500 mg/l	—	—	180	—	—	170	—	—	—	150	—	170
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
42	ジエタニル	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
45	フェノール類	0.005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—
46	有機物(TOC)	3 mg/l	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.5
47	pH	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3
	水温	℃	18.5	19.4	20.0	21.0	22.4	21.6	21.4	19.3	17.0	15.9	16.4	17.2

合志市水道局

採取場所：すずかけ台コミュニティーセンター
施 設 名：群配水池系

番号	項 目	基準値	2023/4/24	2023/5/24	2023/6/12	2023/7/6	2023/8/24	2023/9/20	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/12	2024/1/10	2024/2/13	2024/3/13
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l	6.4	6.6	6.7	6.5	6.3	6.0	6.0	6.2	6.2	5.7	6.0	6.3
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l	—	—	0.11	—	—	0.12	—	—	—	0.12	—	0.13
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	0.1 未満	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
16	ジシス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
21	塩素酸	0.6 mg/l	—	—	0.1	—	—	0.11	—	—	—	0.08	—	0.07
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
25	ジブクロモクロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
26	臭素酸	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
29	ブクロジクロロメタン	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
30	ブクロホルム	0.09 mg/l	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0 未満	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
38	塩化物イオン	200 mg/l	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満
39	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l	—	—	86.0	—	—	82.0	—	—	—	96.0	—	83.0
40	蒸発残留物	500 mg/l	—	—	220	—	—	190	—	—	—	210	—	190
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
42	ジオキシン	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
45	フェノール類	0.005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—
46	有機物(TOC)	3 mg/l	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	1.1	0.7
47	pH	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	8.4	7.4	7.4	7.5
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
	水温	℃	22.0	23.1	24.5	27.0	29.4	29.0	27.6	23.2	17.0	14.3	15.0	17.0

合志市水道局

採取場所：杉並台中央公園

施 設 名：小山配水池系

番号	項 目	基準値	2023/4/24	2023/5/24	2023/6/12	2023/7/6	2023/8/24	2023/9/20	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/12	2024/1/10	2024/2/13	2024/3/13
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l	6.5	7.0	6.6	6.5	6.3	6.0	6.1	6.2	6.5	5.7	6.0	6.3
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l	—	—	0.11	—	—	0.12	—	—	—	0.12	—	0.12
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	0.1 未満	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
16	ジシス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
21	塩素酸	0.6 mg/l	—	—	0.09	—	—	0.13	—	—	—	0.08	—	0.07
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
25	ジブクロモクロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
26	臭素酸	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
29	ブクロジクロロメタン	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
30	ブクロホルム	0.09 mg/l	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0 未満	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
38	塩化物イオン	200 mg/l	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満
39	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l	—	—	92.0	—	—	81.0	—	—	—	96.0	—	85.0
40	蒸発残留物	500 mg/l	—	—	220	—	—	190	—	—	—	220	—	190
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
42	ジェオキシシ	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
45	フェノール類	0.005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—
46	有機物(TOC)	3 mg/l	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.5
47	p H	5.8～8.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.6	7.5	7.6
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	残留塩素	mg/l	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	水温	℃	19.8	21.2	21.3	22.3	24.8	23.8	23.5	20.9	17.2	15.9	16.2	17.2

合志市水道局

採取場所：黒石公園グラウンド
施 設 名：木原野配水池系

番号	項 目	基準値	2023/4/24	2023/5/24	2023/6/12	2023/7/6	2023/8/24	2023/9/20	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/12	2024/1/10	2024/2/13	2024/3/13
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l	5.6	5.7	5.6	5.7	5.6	5.4	5.5	5.6	5.5	5.0	5.2	5.2
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l	—	—	0.1	—	—	0.11	—	—	—	0.1	—	0.11
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	0.1 未満	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
16	シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
18	トリクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
21	塩素酸	0.6 mg/l	—	—	0.2	—	—	0.22	—	—	—	0.17	—	0.16
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
26	臭素酸	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
29	ブromジブromクロロメタン	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
30	ブromホルム	0.09 mg/l	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0 未満	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
38	塩化物イオン	200 mg/l	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満
39	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l	—	—	83.0	—	—	81.0	—	—	—	91.0	—	78.0
40	蒸発残留物	500 mg/l	—	—	210	—	—	190	—	—	—	180	—	170
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
42	ジエオキシ	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
43	2-メチルイソブチレート	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
45	フェノール類	0.005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—
46	有機物(TOC)	3 mg/l	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.4
47	pH	5.8～8.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2
	水温	℃	18.4	20.4	20.3	22.8	28.5	27.0	26.2	21.2	16.2	12.0	12.6	17.1

合志市水道局

採取場所：山伏塚児童公園

施 設 名：弁天配水池系

番号	項 目	基準値	2023/4/24	2023/5/24	2023/6/12	2023/7/6	2023/8/24	2023/9/20	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/12	2023/1/10	2024/2/13	2024/3/13
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	0.004 未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l	5.5	5.7	5.6	5.6	5.6	5.4	5.6	5.6	5.3	5.2	5.3	5.4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l	—	—	0.1	—	—	0.11	—	—	—	0.10	—	0.11
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	0.1 未満	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
16	ジシス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
21	塩素酸	0.6 mg/l	—	—	0.19	—	—	0.22	—	—	—	0.18	—	0.16
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
26	臭素酸	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
30	ブromホルム	0.09 mg/l	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 未満	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
38	塩化物イオン	200 mg/l	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満
39	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l	—	—	82.0	—	—	78.0	—	—	—	86.0	—	87.0
40	蒸発残留物	500 mg/l	—	—	220	—	—	200	—	—	—	200	—	220
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
42	ジエタニル	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
45	フェノール類	0.005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—
46	有機物(TOC)	3 mg/l	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.6
47	pH	5.8～8.6	7.5	7.3	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.7	7.3	7.7	7.7	7.6
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.1
	水温	℃	20.4	21.4	21.4	23.2	25.0	24.5	24.1	21.3	19.0	16.7	17.6	17.4

合志市水道局

採取場所：ひまわり公園

施 設 名：御代志配水池系

番号	項 目	基準値	2023/4/24	2023/5/24	2023/6/12	2023/7/6	2023/8/24	2023/9/20	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/12	2024/1/10	2024/2/13	2024/3/13
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	—	0.001	—	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l	3.2	3.2	3.3	3.2	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l	—	—	0.35	—	—	0.43	—	—	—	0.31	—	0.34
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	0.54	—	—	0.55	—	—	—	0.43	—	0.42
14	四塩化炭素	0.002 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
16	ジシス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
21	塩素酸	0.6 mg/l	—	—	0.1	—	—	0.14	—	—	—	0.09	—	0.08
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
26	臭素酸	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
30	ブromホルム	0.09 mg/l	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
38	塩化物イオン	200 mg/l	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満
39	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l	—	—	81.0	—	—	73.0	—	—	—	81.0	—	80.0
40	蒸発残留物	500 mg/l	—	—	250	—	—	240	—	—	—	210	—	230
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
42	ジエタニル	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
43	2-メルカプトエタノール	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
45	フェノール類	0.005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—
46	有機物(TOC)	3 mg/l	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.6	0.5
47	pH	5.8～8.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.5	7.7	7.5	7.7
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	残留塩素	mg/l	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
	水温	℃	23.1	23.2	25.5	24.7	28.6	26.1	26.0	22.3	17.0	14.2	16.9	15.7

合志市水道局

採取場所：小迫街区公園

施 設 名：新開配水池系

番号	項 目	基準値	2023/4/24	2023/5/24	2023/6/12	2023/7/6	2023/8/24	2023/9/20	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/12	2024/1/10	2024/2/13	2024/3/13
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	6.8	7.2	6.9
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	0.11
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	0.1 未満	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—
15	1,4-ジオキシン	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
16	ジス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
21	塩素酸	0.6 mg/l	—	—	0.17	—	—	0.19	—	—	—	0.16	—	0.15
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
26	臭素酸	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
30	ブromホルム	0.09 mg/l	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0 未満	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
38	塩化物イオン	200 mg/l	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満
39	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l	—	—	110.0	—	—	110.0	—	—	—	120.0	—	110.0
40	蒸発残留物	500 mg/l	—	—	220	—	—	230	—	—	—	160	—	240
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
42	ジオキシン	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
43	2-メチルイソブチルネオール	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
45	フェノール類	0.005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—
46	有機物(TOC)	3 mg/l	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4
47	pH	5.8～8.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4
	水温	℃	19.7	20.2	20.8	20.8	21.3	21.4	21.2	20.6	17.4	18.7	19.0	18.0

合志市水道局

採取場所：榎ノ本区公民館

施 設 名：須屋配水池系

番号	項 目	基準値	2023/4/24	2023/5/24	2023/6/12	2023/7/6	2023/8/24	2023/9/20	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/12	2024/1/10	2024/2/13	2024/3/13
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l	4.9	5.3	5.3	5.2	4.9	4.8	4.8	4.9	4.9	4.6	4.8	5.1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l	—	—	0.13	—	—	0.14	—	—	—	0.15	—	0.15
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	0.1 未満	—	—	0.12	—	—	—	0.1 未満	—	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—
15	1,4-ジオキシン	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
16	ジス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
21	塩素酸	0.6 mg/l	—	—	0.19	—	—	0.18	—	—	—	0.15	—	0.14
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
26	臭素酸	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
30	ブromホルム	0.09 mg/l	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0 未満	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
38	塩化物イオン	200 mg/l	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満
39	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l	—	—	84.0	—	—	84.0	—	—	—	87.0	—	82.0
40	蒸発残留物	500 mg/l	—	—	220	—	—	180	—	—	—	150	—	200
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
42	ジオキシン	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
43	2-メチルイソブチルフェノール	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
45	フェノール類	0.005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—
46	有機物(TOC)	3 mg/l	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3
47	pH	5.8～8.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	残留塩素	mg/l	0.1	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3
	水温	℃	21.4	22.2	24.8	25.4	28.1	27.6	27.0	22.8	16.0	14.0	15.9	15.8

合志市水道局

採取場所：灰塚構造改善センター
施 設 名：合生配水池系

番号	項 目	基準値	2023/4/24	2023/5/24	2023/6/12	2023/7/6	2023/8/24	2023/9/20	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/12	2024/1/10	2024/2/13	2024/3/13
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	0.004 未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l	4.3	4.3	4.5	4.3	4.5	3.1	4.4	4.4	4.5	4.0	4.2	4.3
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l	—	—	0.08	—	—	0.09	—	—	—	0.09	—	0.1
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	0.13	—	—	0.13	—	—	—	0.14	—	0.15
14	四塩化炭素	0.002 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—
15	1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
16	シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.0029	—	—	—	0.0025	—	0.0026
20	ベンゼン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
21	塩素酸	0.6 mg/l	—	—	0.17	—	—	0.16	—	—	—	0.15	—	0.12
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
26	臭素酸	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
30	ブromホルム	0.09 mg/l	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0 未満	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
38	塩化物イオン	200 mg/l	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満
39	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l	—	—	100.0	—	—	68.0	—	—	—	110.0	—	96.0
40	蒸発残留物	500 mg/l	—	—	230	—	—	210	—	—	—	140	—	220
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
42	ジェオキシ	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
43	2-メチルイソブチルネオール	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
45	フェノール類	0.005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—
46	有機物(TOC)	3 mg/l	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.5
47	p H	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.7	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.5
	水温	℃	20.8	21.9	25.2	22.8	23.3	24.9	25.1	20.6	17.5	16.8	17.4	17.1

合志市水道局

採取場所：ひまわり公園

施 設 名：武蔵野台配水池系

番号	項 目	基準値	2023/4/24	2023/5/24	2023/6/12	2023/7/6	2023/8/24	2023/9/20	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/15	2024/1/10	2024/2/13	2024/3/13
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されない	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	—	0.004 未満	—	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l	5.6	5.8	5.8	5.7	5.8	5.5	5.5	5.5	5.4	5.0	5.2	5.1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l	—	—	0.12	—	—	0.13	—	—	—	0.12	—	0.14
13	砒素及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	0.1 未満	—	—	0.1 未満	—	—	—	0.1 未満	—	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—
15	1,4-ジオキシン	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
16	ジス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—
21	塩素酸	0.6 mg/l	—	—	0.09	—	—	0.11	—	—	—	0.07	—	0.06
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
26	臭素酸	0.01 mg/l	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	0.003 未満
30	ブromホルム	0.09 mg/l	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	—	0.03 未満	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 未満	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—
38	塩化物イオン	200 mg/l	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満	20 未満
39	カルシウム、マグネシウム等	300 mg/l	—	—	82.0	—	—	78.0	—	—	—	90	—	78.0
40	蒸発残留物	500 mg/l	—	—	180	—	—	190	—	—	—	170	—	180
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—
42	ジエオキシ	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	—	—
45	フェノール類	0.005 mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—
46	有機物(TOC)	3 mg/l	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.5
47	pH	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.8	7.9	7.2	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
	残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3
	水温	℃	19.4	19.7	20.9	20.5	20.2	20.3	20.1	19.5	18.0	18.0	18.3	18.5