

令和 6 年 6 月 14 日

入札参加者各位

合志市長 荒 木 義 行

回 答 書

下記工事に係る質問について、回答します。

担当課：総務部 管財課

電話番号：096-248-1040

工事番号	管工第 1 号	公 告 日	令和 6 年 5 月 23 日
工 事 名	令和 6 年度西合志東小学校教室棟改修工事		
質問 1	内訳書 1-8 環境配慮改修		
	仕上げ表に記載の既存壁、天井の「モルタル金ゴテ仕上 AEP 塗装」の個所は全て石綿が含有しており今回除去すると考えてよろしいですか。		
回答 1	除去はせず上塗り再塗装と考えております。		
質問 2	意匠図 A24		
	「つばさ 2」廊下廻りに CB120 積の記載がありますが、LGS 間仕切りに変更できないでしょうか。CB は 1 日当たりの積上げ高さに規制があります。また、モルタルの乾燥時間の十分な確保が難しいと思われれます。		
回答 2	LGS 間仕切りで構いません。		

質問 3	共通仮設
	工事期間中、安全確保のため仮囲いが必要と思われます。どのくらいのエリアを想定するとよろしいでしょうか。
回答 3	別途図面を参照してください。
質問 4	工事期間中、交通誘導員の常駐配置は必要でしょうか。
回答 4	夏休み期間は原則不要です。
	行事等、学校の希望日に誘導員配置とします。
質問 5	夏休み期間中、1 階「つばさ 1」、「つばさ 5」の教室を搬入通路及び資材仮置き場として使用させていただく相談は可能でしょうか。
回答 5	関係各位と協議の場を設けます。
質問 6	夏休み期間中、集中的に工事するため多業種にわたり、相当数の工事関係車両の駐車スペースが必要になります(25 台程度)。校内若しくは近辺に駐車スペースはお借りできないでしょうか。
回答 6	校内及び近辺で 20 台程度の駐車スペースは使用可能です。