

様式第 1 号（第 8 条関係）

令和 6 年 7 月 2 6 日

入札参加者各位

合志市長 荒 木 義 行

回 答 書

下記工事に係る質問について、回答します。

担当課：教育委員会事務局教育部 生涯学習課  
電話番号：096-248-5555

工事番号	生工第 3 号	公 告 日	令和 6 年 7 月 1 日
工 事 名	栄市民センター空調・照明・給水設備等改修工事		
質問 1	1F ラウンジ横の空調機は天カセダブルフロー 1 台になっていますが、改修前の現在は 1 方向が 2 台あるのでこの 2 台を 1 台に変更するのですか。開口補修も変わります		
回答 1	設計通りとします		
質問 2	天井埋込カセット型の改修前と改修後の開口寸法は全て同じでしょうか。天井補修の図面には天井補修が無かったようです。		
回答 2	メーカーによっても違うと思いますので、工事で他の部分も含めた調整協議を行います。		

工事番号	生工第3号	公告日	令和6年7月1日
工事名	栄市民センター空調・照明・給水設備等改修工事		
質問3	<p>娯楽休憩室（大広間）の天井が杉征石膏ボードになっていますが杉征石膏ボードは製造中止の為、補修が不可能と思われます。</p> <p>全て天井を撤去しクロス貼りにするのでしょうか。見積は設計図でするのでしょうか。</p>		
回答3	<p>代替品がなければクロス貼り仕上げとし、改修部分のみのクロス貼りとします。</p>		
質問4			
回答4			