

様式第1号（第8条関係）

令和6年7月26日

入札参加者各位

合志市長 荒木義行

回答書

下記工事に係る質問について、回答します。

担当課：総務部 管財課

電話番号：096-248-1040

| | |
|------|--|
| 工事番号 | 管工第4号 |
| 工事名 | 合志楓の森小中学校増築建築工事 |
| 質問1 | 敷地内に仮設事務所及び駐車場を設けることは可能でしょうか。 |
| 回答1 | 別添仮設計画図の仮囲い予定範囲内には設置可能です。また、除草等が必要になりますが、隣接する市有地（約2,000m ² ）を使用可能です。 |
| 質問2 | 外部仕上表にて外壁の仕上がり、南北面：フッ素樹脂塗装（クリア）、東面：DP-C種（ホワイト及びグレー）とありますが、立面図では外壁が4種で色分けされており、矩形図から、薄いグレー色の部分はフッ素樹脂塗装（クリア）と判断できますが、仕上区分が不明瞭です。ご指示ください。 図面番号：A-14、A-19、A-22、A-23 |
| 回答2 | 立面図において白い方から①白…DP-C種（ホワイト）②薄いグレー…フッ素樹脂塗装（クリア）③濃いグレー（東）…DP-C種（グレー）④濃いグレー（南北）…DP-C種（グレー）となります。 |
| | |

| | |
|------|--|
| 質問 3 | <p>外部仕上表にて軒裏の仕上がり DP-C 種(ホワイト)、テラス軒天の仕上がり DP-A 種とありますが、DP-A 種はどの部分でしょうか。矩形図・天井伏図では 2F・3F テラス軒天 DP-C 種 (ホワイト)、東面廊下入口軒天はフッ素樹脂塗装 (クリア) になっています。ご指示ください。</p> <p>図面番号 : A-14、A-22、A-23、A-37</p> |
| 回答 3 | テラス軒天の仕上は DP-A 種ではなく、DP-C 種 (ホワイト) です。 |
| 質問 4 | <p>遮音壁が壁仕様区分図・部分詳細図では、スラブ下まで PB12.5+PB12.5 (両面張) となっていますが、矩形図 (2) の天井裏では耐水石膏ボード $t = 9.5$ のみ張り上げとなっています。又、廊下面是 PB12.5+9.5 (片面張) となっています。WC 回り遮音壁の構成をご指示ください。</p> <p>図面番号 : A-14、A-22、A-38~40、A-42</p> |
| 回答 4 | <p>図 A-38、39、40 の通りです。</p> <p>廊下側は PB12.5+9.5、便所側は PB12.5+耐水 PB9.5 仕上は各室仕上に従います。</p> |
| 質問 5 | <p>内部木部仕上で矩形図よりカーテン受は UC 塗装、部分詳細図より額縁・膳板は OSCL 塗、壁見切は SOP 塗となっております。仕上表より、その他は UC 塗と考えて良いでしょうか。</p> <p>図面番号 : A-14、A-21、A-42</p> |
| 回答 5 | 宜しいです。 |
| 質問 6 | <p>部分詳細図に壁見切材詳細図がありますが、内部出隅に全て設けるのでしょうか。又、床～天井までと考えるのでしょうか。</p> <p>図面番号 : A-42</p> |
| 回答 6 | 廊下の教室出入口横のみ設け、床～天井までとします。 |

| | |
|-------|--|
| 質問 7 | YB3 通り G 梁の位置が構造図では YB4 寄りですが、平面詳細図・矩形図では YB2 寄りになっています。平面詳細図・矩形図を正として考えてよろしいでしょうか。 図面番号 : A-21、A-24、S-17 |
| 回答 7 | 宜しいです。 |
| 質問 8 | 参考明細の 18 : 内装工事の中に各種石膏ボードが突付、継目処理、下地張りと仕分してありますが、塗装下地が継目処理で、化粧ケイカル板の部分が下地張りと考えると、突付はどの部分と考えるのでしょうか。尚、耐火壁は別項目になっています。 図面番号 : 参考明細 P-27 |
| 回答 8 | E V・多目的 W C 廊り L G S 壁の天井内及び W C 廊り L G S 遮音壁の天井内です。 |
| 質問 9 | 各教室の掲示板の木枠の断面サイズ及び掲示板の掲示シートの仕様をご指示ください。 図面番号 : A-14、A-35、参考明細 P-17. 28 |
| 回答 9 | 掲示板の枠は 30×30 程度、U C 塗装。掲示シートは画鋲・ピン対応の掲示クロス、ラワン合板 t 5.5 下地です。 |
| 質問 10 | カーテンの仕様・サイズをご指示ください。 図面番号 : A-37、参考明細 P-31 |
| 回答 10 | 防炎・ウォッシャブル仕様、サイズは建具表を参照してください。 |
| 質問 11 | 部分詳細図に W C 内手摺下地補強図がありますが、参考明細には見受けられません、機械設備内と考えてよろしいでしょうか。 図面番号 : A-42 |
| 回答 11 | 宜しいです。 |