

合志市内の各配水区域（給水栓水）におけるPFOS及びPFOA（有機フッ素化合物）検査結果

採水地点	配水区域	検査結果 暫定目標値※1 50ナノグラム以下※2/ℓ（水道水1ℓに含まれる量）			
		検査日：令和5年7月	検査日：令和5年10月	検査日：令和6年2月	検査日：令和6年5月
①ひまわり公園	御代志配水池系	5未満	—	—	5未満
②宮ノ前児童公園	須屋配水池系	10	—	—	13
③小迫街区公園	新開配水池系	5未満	—	—	5未満
④灰塚構造改造センター	合生配水池系	5未満	—	—	5未満
⑤上庄公民館	竹迫配水池系	5未満	—	—	5未満
⑥出分公民館	竹迫第2配水池系	5未満	—	—	14
⑦テクノ中央公園	日向第2配水池系	5未満	—	—	6
⑧すずかけ台コミュニティセンター	群配水池系	5未満	—	—	5未満
⑨ひまわり公園	武蔵野台配水池系	5未満	—	—	5未満
⑩黒石公園	木原野配水池系	31	36	40	27
—	井天配水池系	※3	※3	※3	※3
—	小山配水池系	※4	—	—	※4

※1 厚生労働省において設定されている数値。（PFOS及びPFOAの量の和）

※2 （ナノグラム＝10億分の1グラム）であり、（1ナノグラム＝0.000000001グラム）となる。

※3 井天配水池系については木原野配水池から送水した水を配水していますので木原野配水池系と同数値。

※4 小山配水池系については群配水池から送水した水を配水していますので群配水池系と同数値。