

様式第 1 号（第 8 条関係）

令和 6 年 10 月 25 日

入札参加者各位

合志市長 荒 木 義 行

回 答 書

下記工事に係る質問について、回答します。

担当課：産業振興部商工振興課

電話番号：096-248-1115

工事番号	商工第 4 号	公 告 日	令和 6 年 10 月 1 日
工 事 名	東部工業団地 A 調整池設置工事		
質問 1	コンクリート舗装工 A=1,676 m ² は、034_A 調整池構造図の管理道路だと思いましたが、図面では路盤圧 10 cm ですが、仕様書では路盤圧 150 mm（15 cm）とあります。この相違について、もしくは該当箇所の確認をお願いします。		
回答 1	10cm が正しい路盤厚です。		
質問 2			
回答 2			