

様式第 1 号（第 8 条関係）

令和 7 年 4 月 3 日

入札参加者各位

合志市長 荒 木 義 行

回 答 書

下記工事に係る質問について、回答します。

担当課：総務部管財課

電話番号：096-248-1040

工事番号	管工第 19 号	公 告 日	令和 7 年 3 月 27 日
工 事 名	令和 6 年度合志市合生文化会館長寿命化改良工事（外部改修工事）		
質問 1	塗装工事にて既存塗膜除去ですが、全撤去なのか劣化部分撤去		
	なのか		
	高圧洗浄機は 150mpa・300mpa どちらでしょうか		
回答 1	脆弱部(劣化部分)の塗膜が撤去できる高圧洗浄機として 150MPa		
	程度を採用ください。		
質問 2			
回答 2			