

令和7年度 合志市内の各配水区域(給水栓水)におけるPFOS及びPFOA(有機フッ素化合物)検査結果

採水地点	配水区域	検査結果 暫定目標値※1 50ナノグラム以下※2/ℓ(水道水1ℓに含まれる量)			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
①ひまわり公園	御代志配水池系	5未満			
②宮ノ前児童公園	須屋配水池系	28			
③小迫街区公園	新開配水池系	5			
④灰塚構造改造センター	合生配水池系	5未満			
⑤上庄公民館	竹迫配水池系	5未満			
⑥出分公民館	竹迫第2配水池系	5未満			
⑦テクノ中央公園	日向第2配水池系	5未満			
⑧すずかけ台コミュニティセンター	群配水池系	5未満			
⑨ひまわり公園	武蔵野台配水池系	5未満			
⑩黒石公園	木原野配水池系	43			
—	弁天配水池系	※3			
—	小山配水池系	※4			

※1 環境省において設定されている数値。(PFOS及びPFOAの量の和)

※2 (ナノグラム=10億分の1グラム)であり、(1ナノグラム=0.00000001グラム)となる。

※3 弁天配水池系については木原野配水池から送水した水を配水していますので木原野配水池系と同数値。

※4 小山配水池系については群配水池から送水した水を配水していますので群配水池系と同数値。