

様式第 1 号（第 8 条関係）

令和 8 年 5 月 1 日

入札参加者各位

合志市長 荒 木 義 行

回 答 書

下記工事に係る質問について、回答します。

担当課：生涯学習課

電話番号：096-248-5555

工事番号	生工第 5 号	公 告 日	令和 8 年 4 月 1 日
工 事 名	御代志市民センター講堂特定天井改修工事		
質問 1	先行開放の時期が令和 9 年 1 月とありますが、昨今の社会情勢による影響が出た場合は、時期についての協議は可能でしょうか？		
回答 1	社会情勢による影響と判断される場合は協議が可能です。		
質問 2	設計内訳書の建築工事-22 ページに舞台機構設備操作制御盤改修工事とありますが、設計図面での工事内容が不明のため、詳細についてご教示ください。		
回答 2	舞台袖制御操作盤（壁付）の更新（取替）になります。		

工事番号	生工第5号	公告日	令和8年4月1日
工事名	御代志市民センター講堂特定天井改修工事		
質問3	屋根工事の際の、屋上への昇降方法をご教示ください。		
回答3	屋外階段（避難通路）側に昇降足場を設置してください。		
質問4			
回答4			