

様式第 1 号（第 8 条関係）

令和 8 年 5 月 2 1 日

入札参加者各位

合志市長 荒 木 義 行

回 答 書

下記工事に係る質問について、回答します。

担当課：都市建設部都市計画課

電話番号：096-248-3855

工事番号	都工第 1 号	公告日	令和 8 年 4 月 22 日
工 事 名	合生住宅建築工事		
質問 1	函番 M-01：機械設備特記仕様書の、2.給水設備の項目 4 引込納付金等が「要」となっていますが、給水加入金は別途と考えて宜しいでしょうか。		
回答 1	給水加入金の負担は必要ありません。		
質問 2	函番 M-03・05：給水設備の量水器が、屋外に敷地全体で 5 0 m m が 1 個、集会場用で 1 3 m m が 1 個、MB 内に住居用に 1 3 m m × 2 2 戸が貸与品となっていますが、給水加入金は全ての量水器に必要と考えて宜しいでしょうか。		
回答 2	給水加入金の負担は必要ありません。		

工事番号	都工第1号	公告日	令和8年4月22日
工事名	合生住宅建築工事		
質問3	<p>図番 解 M-03・04：撤去工事において、住居・集会場共に建物内の機器・器具・配管等は全て建築工事との考えで宜しいでしょうか。</p>		
回答3	お見込みのとおりです。		
質問4	<p>図番 E-02・03・04・10：引込開閉器盤への一次側引込及び弱電引込に関して必要な材料等について、設計図及び参考数量表（内訳明細書）に記載がございませんので、本工事の対象外と考えて宜しいでしょうか。</p>		
回答4	お見込みのとおりです。		
質問5	<p>図番 E-04・05・10・11：各図面において、「強電用ケーブルラック Z 35-800A」「弱電用ケーブルラック Z 35-400A」と記載がありますが、参考数量表（内訳明細書）には数量の記載がありませんので、本工事の対象外と考えて宜しいでしょうか。</p>		
回答5	<p>明細への計上漏れです。入札にかかる工事費積算については、現在の設計書の明細表の内容に合わせて計上せず行っていただき、契約後に協議してください。</p>		