様式第１号（第８条関係）

令和８年１１月１０日

入札参加者各位

合志市長　荒　木　義　行

回　答　書

下記工事に係る質問について、回答します。

担当課：生涯学習課

電話番号：096-248-5555

工事番号	生工第２３号	公　告　日	令和 8 年 10 月 28 日
工　事　名	御代志市民センター長寿命化改修工事		
質問１	現場事務所は敷地内に設置可能と考えてよろしいでしょうか。又、現場事務所内に打合せ室を設けた方がよろしいでしょうか。ご指示ください。		
回答１	敷地内に設置可能です。また、打合せ室（15 名程度）が必要ですのでよろしくお願いします。		
質問２	一般利用者用駐車場については、敷地内に確保するものと考えるのでしょうか。敷地外駐車場の利用可否を含めご教示ください。		
回答２	基本一般利用客用駐車場については敷地内に確保するものと考えてください。		
質問３	作業員駐車場については、敷地内に確保可能と考えてよろしいでしょうか。敷地外駐車場の利用可否を含めご教示下さい。		
回答３	駐車場配置については、利用客・作業員駐車台数が不明のため、工程表及び仮設計画書作成後に協議させていただきます。		
質問４	仮囲いの設置範囲をご指示ください。		
回答４	仮囲い範囲は隣地境界に面する北東及び北側に防音シートを設置。また、仮設トイレ廻りに目隠し用の仮囲いを設置してください。		

工事番号	生工第 23 号	公　告　日	令和 8 年 10 月 28 日
工　事　名	御代志市民センター長寿命化改修工事		
質問 5	設計図書にＶ:ホビー館改修工事とありますが図面がみあたりません。配布頂けますでしょうか、ご指示ください。		
回答 5	図面を配布します。		
質問 6	化学物質の濃度測定を行うとありますが対象室名及び測定方法をご指示下さい。		
回答 6	対象室名 １階：①コミュニティホール、②視聴覚室、③調理実習室 ２階：④集会室、⑤音楽室、⑥小会議室、⑦軽運動室 検査方法 ・パッシブサンプリング法・アクティブサンプリング法等		
質問 7	設計書内 4：内部改修工事のｊ：雑工事に室名札（持出 80×240 アクリル製）の項目がありますが数量が空欄で、図面からも設置個所及び数量が確認できません。ご指示下さい。		
回答 7	図面番号ＲＡ-9、ＲＡ-10 に室名札の位置図がありますが、質疑の項目はありませんので無しで積算ください。		
質問 8	建具表（1）～（4）と参考数量明細も項目と数量に相違がある所は参考明細を正としてよろしいでしょうか。ご指示下さい。		
回答 8	参考数量明細を正とする。		
質問 9	電気設備工事及び機械設備工事の内訳書にて撤去工事一式の		
	参考明細等ございますでしょうか。		
回答 9	資料を配布します。		