

令和8年度 合志市内の各配水区域（給水栓水）におけるPFOS及びPFOA（有機フッ素化合物）検査結果

採水地点	配水区域	検査結果 基準値※1 50ナノグラム以下※2/ℓ（水道水1ℓに含まれる量）			
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
①ひまわり公園	御代志配水池系	5未満	5未満		
②宮ノ前児童公園	須屋配水池系	15	7		
③小迫街区公園	新開配水池系	5未満	5未満		
④灰塚構造改造センター	合生配水池系	5未満	5未満		
⑤上庄公民館	竹迫配水池系	5未満	5未満		
⑥出分公民館	竹迫第2配水池系	5未満	5未満		
⑦テクノ中央公園	日向第2配水池系	5未満	5未満		
⑧すずかけ台コミュニティセンター	群配水池系	5未満	5未満		
⑨ひまわり公園	武蔵野台配水池系	5未満	5未満		
⑩山伏塚公園	木原野配水池系	34	30		
⑪野々島市民センター	弁天配水池系	35	37		
⑫杉並台中央公園	小山配水池系	5未満	5未満		

※1 環境省において設定されている数値。（PFOS及びPFOAの量の和）

※2 （ナノグラム＝10億分の1グラム）であり、（1ナノグラム＝0.000000001グラム）となる。